

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky		
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu		
Název:		4
Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně	Metodický list číslo	L
	Vydáno dne: 22. prosince 2004	Stran: 2

I. Charakteristika

- 1) Úkolem jistící skupiny je poskytnutí neodkladné pomoci hasičům nasazeným v nebezpečné zóně při jejich ohrožení zejména:
 - a) záchranou hasičů (vyvedením, vynešením mimo nebezpečnou zónu),
 - b) snížením ohrožení, např. uhašením nenadálého požáru,
 - c) varováním smluveným signálem.
- 2) Ohrožení hasičů může nastat:
 - a) náhlou indispozicí hasiče,
 - b) selháním ochranného prostředku,
 - c) náhlou změnou situace na místě zásahu (vznik požáru, výbuchu, výronu plynu apod.).

II. Úkoly a postup činnosti

- 3) Velitel zásahu pro jištění vyčleňuje potřebný počet hasičů v závislosti na počtu hasičů nasazených v nebezpečné zóně následovně:

Minimální potřebný počet hasičů na jištění hasičů v nebezpečné zóně	
Počet hasičů v nebezpečné zóně	Počet hasičů pro jištění
2 hasiči	2 ^{*)} hasiči
3 hasiči	1 hasič
více jak 3 hasiči	hasiči se jistí vzájemně
extrémně nebezpečné činnosti	poměr jistících a jištěných je 1:1

Pozn.: ^{*)} V případě záchranu osoby z nebezpečné zóny a nebezpečí z prodlení, může na dobu nezbytně nutnou provádět jištění 1 hasič jako nouzové opatření.

- 4) Jistící skupinu může také tvořit i skupina hasičů připravených pro střídání na nasazení v nebezpečné zóně.
- 5) Stanoviště jistící skupiny je na hranici nebezpečné zóny, zpravidla v nástupním prostoru. Pokud to situace umožňuje (návětrná strana), musí být na takovém místě, které umožňuje pozorovat činnost hasičů v nebezpečné zóně. Vzdálenost by měla být co nejkratší s přehlednou přístupovou cestou.
- 6) Jistící skupina musí mít stejnou nebo maximálně o jeden stupeň nižší ochranu těla než hasiči v nebezpečné zóně, minimálně však ochranu dýchacích cest. Ochranné prostředky mají hasiči nasazeny takovým způsobem, aby při vydání pokynu k záchranné akci byli schopni neprodleně vstoupit do nebezpečné zóny.

- 7) Při nebezpečí vzniku požáru musí být jistíci skupina připravena hasit nenadálý požár. Rozsah požárního zajištění musí odpovídat podmínkám na místě zásahu. Pokud není identifikovaná přítomná nebezpečná látka, provádí se jištění proti nenadálému požáru za pomoci tzv. trojnásobné požární ochrany třemi druhy hasiva – voda, pěna, prášek. Při dostatku sil a prostředků je vhodné vyčlenit zvláště síly a prostředky pro požární zajištění místa zásahu.
- 8) Jistíci skupina zasahuje:
 - a) v případě žádosti o pomoc ze strany nasazených hasičů (signál pro případ ohrožení),
 - b) při zjevném ohrožení, kdy v důsledku nenadálé změny situace nejsou hasiči v nebezpečné zóně schopni žádat o pomoc (výbuch, vznik požáru apod.),
 - c) na pokyn velitel zásahu nebo velitele jistíci skupiny.
- 9) Při jištění je třeba:
 - a) zajišťovat nepřetržité jištění v rozsahu a na místě určeném velitelem zásahu,
 - b) organizovat jištění tak, aby bylo dostatečné a v případě potřeby mohla jistíci skupina neprodleně zasáhnout,
 - c) dle pokynů nadřízeného velitele zajišťovat požární zajištění tak, aby v případě vzniku požáru byl zajištěn rychlý a efektivní požární zásah,
 - d) udržovat pohotovost ochranných prostředků a věcných prostředků jistíci skupiny,
 - e) informovat hasiče provádějící jištění o způsobu komunikace v případě ohrožení hasičů v nebezpečné zóně,
 - f) informovat nadřízeného velitele o skutečnostech, které znamenají ohrožení plnění úkolů jistíci skupiny.

III.

Očekávané zvláštnosti

- 10) Při jištění hasičů v nebezpečné zóně je nutné počítat s následujícími komplikacemi:
 - a) nedostatek sil a prostředků pro zajištění jistíci skupiny,
 - b) přerušování kontaktu s nasazenými hasiči z důvodu
 - i) velká vzdálenost nasazených hasičů od místa jistíci skupiny,
 - ii) nepřehledného místa zásahu,
 - iii) omezené slyšitelnosti zvukového signálu v důsledku hluku v místě zásahu,
 - c) záměna varovného signálu,
 - d) v případě provádění záchranné akce neúplné informace o situaci v nebezpečné zóně.