



CVIČNÝ TEST ZNALOSTÍ ZE ŠKOLENÍ 4.10.2017

Příjmení, Jméno: Funkce:

1. **21/P – Lesní požáry se dělí na**
 - a. Podzemní, Pozemní, Korunové
 - b. Podzemní, Keřové, Korunové
 - c. Podzemní, Pozemní, Nadzemní
2. **24/P – Při požáru v předškolních zařízeních a základních školách je nutné nejdříve provést**
 - a. Zjištění vodních zdrojů
 - b. Průzkum a tím zjistit stav evakuace, případně její potřebu
 - c. Průzkum a zvážit provedení zásahu již během evakuace
3. **25/P – Hašení el. zařízení a vedení pod napětím do 400V vodou je postupem**
 - a. Běžným
 - b. Neobvyklým
 - c. Výjimečným
4. **28/P – Při hašení požárů zemědělských objektů je třeba**
 - a. Průzkum zpravidla provádět současně s evakuací zvířat
 - b. Před zahájením zásahu nejdříve kontaktovat majitele objektu
 - c. Před zahájením zásahu přivolat na místo veterinárního lékaře
5. **32/P – Tlakové lahve dělíme dle**
 - a. Plnicího tlaku a konstrukce lahve
 - b. Plnicího tlaku na nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké
 - c. Plnicího tlaku, konstrukce lahve a výstroje lahve
6. **33/P – Tlaková láhev s acetylenem je značena**
 - a. Bíle
 - b. Hnědě
 - c. Bíle, případně hnědě s doplňkovým písmem N
7. **34/P – Při hašení prachů použijeme**
 - a. Roztříštěný vodní proud
 - b. Plný vodní proud
 - c. Kombinaci roztříštěného a plného vodního proudu
8. **35/P – Při požárech na pilách a ve skladech dřeva**
 - a. Je nutné nejdříve zajistit dostatek vody a dostupnost vodních zdrojů
 - b. Při nedostatku sil a prostředků volíme kontrolované vyhoření
 - c. Při nedostatku sil a prostředků volíme požární obranu

Poučení: Test musí být vyplněn ze 100% a správných odpovědí musí být minimálně 80%. Správná odpověď je platná vždy jen jedna.

Vypracoval: Martin Růžička, Velitel jednotky

Dne: 2.10.2017